



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski 30.09.2010r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2010r. przetargu nieograniczonego o sygn. BZP/KS/04/2010 na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wiśniowej”.

Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowania rur z glazurowaną tylko wewnętrzną ścianką?

Odpowiedz:

Ad 1. Zamawiający wymaga rur kamionkowych ze ścianką glazurowaną od wewnątrz i zewnątrz.

Pytanie:

2. W przedmiarze zasugerowane jest zastosowanie rur KERAMO-STEINZEUG, czy dopuszcza się stosowanie rur innych producentów?

Odpowiedz:

Ad 2. Użycie w przedmiarze robót nazwy własnej KERAMO-STEINZEUG nie oznacza sugestii Zamawiającego, aby zastosować rury KERAMO-STEINZEUG.

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w III części SIWZ,

„...Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych \varnothing 250mm, wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m, o długości 607m,
- kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych \varnothing 200mm, wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m, o długości 375m....”.

Członek Zarządu

Margareta Wini-Franka

Prezes Zarządu

Artur Najsiek

63 400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl

www.wodkan.com.pl

NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitał zakładowy: 50.894.120,00 zł (opłacony w całości)

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Rozwoju Technicznego
i Inwestycji

Artur Chalaga