

Ostrów Wielkopolski 05.08.2010r.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont Zagęszczacza Osadu Wstępnego (ZOW) na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie

Pytanie:

W części III – „Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy” (OŚ/ZOW/10/2010) pkt. 7.2 oraz 7.3 wymagacie Państwo wykonania całości instalacji elektrycznej jako iskrobezpiecznej oraz zastosowanie do napędu mieszadła motoreduktora w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym Ex.

W związku z powyższym, prosimy o scharakteryzowanie szczególnych możliwych zagrożeń, podanie dopuszczalnej temperatury pracy oraz grupy zagrożenia wybuchem.

Z uwagi na specyfikę zamówienia, celem właściwego skosztorysowania, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni.

Odpowiedz:

ZOW (zagęszczacza osadu wstępnego) nie został zakwalifikowany jako obiekt zagrożony wybuchem. W związku z powyższym wokół tego obiektu nie wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem. Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa (w szczególności w przypadku nieczynnej wentylacji mechanicznej) zamawiający wymaga wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz zbiornika jak iskrobezpiecznej oraz zastosowanie sinika napędu w wersji przeciwwybuchowej Ex. Pozostała część instalacji elektrycznej, w tym szafka sterownicza może być wykonana w wersji standardowej.

Zamawiający również przychyła się do prośby o zmianę terminu składania ofert.

W części I SWZ – Instrukcja dla wykonawców wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt. 9. ppkt 4. termin wniesienia wadium „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli do dnia 20.08.2010r. do godz. 10.00....”,

- w pkt 14 -Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, pokój 20 - Sekretariat Spółki , w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	20.08.2010r.	do godz.	10:00
---------	--------------	----------	-------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie .

Kopertę należy opisać następująco:

„WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Oferta w postępowaniu na : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont Zagęszczacza Osadu Wstępnego (ZOW) na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

Nie otwierać przed dniem: 20.08.2010r. godz.10:30.”

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

- w pkt 15 - Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, budynek B , pokój nr 15 - Sala Narad

w dniu	20.08.2010r.	o godz.	10:30
--------	--------------	---------	-------

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Rozwoju Technicznego
i Inwestycji

Artur Talaga

Przewodniczący
Zespołu Nadzoru

PROKURENT
Małgorzata